

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

AC/DC Switching Power Supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurBel Fuse Inc.
206 Van Vorst St.
Jersey City, NJ 07302
USAName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantBel Fuse Inc.
206 Van Vorst St.
Jersey City, NJ 07302
USAName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Input: 100-240 Vac, 8 A, 50-60 Hz

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

CPA500-4530, CPA550-4530

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

 Additional information on page 2

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 62368-1:2018

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

401869

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationPhilip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 07-10-2020

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department

BPS Asia Pacific Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
Building# 6, Nanming Road, Gongming Town Huahong
Xintong Industrial Park, Guangming District
Shenzhen 518108
China

Bel Power Solutions, s.r.o.
Areal ZTS 924
Dubnica nad Vahom 01841
Slovakia

Additional information(if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

DC Outputs: V1: 5 V / 50 A; V2: 3.3 V / 60 A; V3: 12 V / 12 A; V4: -12 V / 4 A Maximum output power: 500 W for CPA500-4530 Maximum output power: 550 W for CPA550-4530 The model name may be followed by 'C' indicating PCB coating, 'A' for faceplate without Bel Fuse logo, L for output latch, F for fuse on Neutral side, 'G' indicating RoHS version or SXXX or combinations of the different options (X is alphanumeric character that denotes customer specific changes that do not impact safety requirements)



Philip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 07-10-2020

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department